ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

310 - 123

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № п-01

« 27 » января 2017 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 имени С.И. Климакова С.И.»
Г. Якутск, ул. Можайского 23/1.

Мной, государственным инспектором отдела энергетического надзора Ленского Управления Ростехнадзора Карповой Натальей Владимировной, на основании распоряжения №01-р от 10.01.2017 Ленского управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 имени С.И. Климакова С.И.».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки выполнения
1.	2.	3.	4
1	В столовой не заземлены металлические мойки.	Правила устройства электроустановок п.7.1.88	15.05.2017
2	Отсутствует схема назначения аппаратов защиты на ШС и ЩО во ВРУ-0.4 кВ.	Правила устройства электроустановок п.4.1.3	15.05.2017
3	Во ВРУ-0,4 кВ на распределительном шкафу отсутствует надписи положения рубильника «выкл», «вкл».	Правила устройства электроустановок п.4.1.11,4.2.18	15.05.2017
4	Электрощитовая не	Правила технической	15.05.2017

	укомплектована поверенными электрозащитными средствами.	эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.3	
5	Не предоставлен перечень работ выполняемый в порядке текущей эксплуатации.	Правила охране труда при работе в электроустановках п. 4.2	15.05.2017
6	Отсутствует однолинейная схема электрических присоединений во ВРУ-0,4 кВ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1	15.05.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 13.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: _____
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:
_____
_____

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора
Ленского Управления Ростехнадзора _____ Н.В. Карпова

Экземпляр предписания на _2_ листах для исполнения получен:
_____
_____
_____
(должность, ФИО, подпись, дата)